

PARAMETRY Z DNIA 05.02.18 R

Parametry	Basen	Brodzik	Jacuzzi
Ogólna liczba mikroorganizmów	2	53	2
Liczba bakterii Escherichia coli	0	0	0
Liczba Pseudomonas	0	0	0
Legionella	0	0	0
Mętność	0,18	0,36	0,10
Utlenialność	2,28	0,78	0,59
Chlor związany	0,23	0,17	0,28
Stężenie chloru wolnego	0,39	0,42	1,00
Chloroform	0,051	0,058	b.d.
Redox	785	754	810
Suma THM	0,056	0,07	b.d.
PH	6,8	7,1	6,7